



Prüfbericht / Rapporto di prova

Rolladenkasten / Cassonetto

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizient / Calcolo della trasmittanza termica

EN ISO 10077-1, 10077-2

Auftraggeber
 Cliente

FALEGNAMERIA MURARO DI MURARO G. & FIGLI S.N.C.
 VIA ALCIDE DE GASPERI 8, 36040 BRENDOLA (VI), ITALIA

Identifikation
 Identificazione

Cassonetto Muraro

Bezeichnung
 Denominazione

Rolladenkasten
 Shutter box

Abmessungen
 Dimensioni

Breite / Larghezza 380 mm
 Höhe / Altezza 399 mm

Rahmenmaterial
 Materiale del telaio

Holz-EPDM-Holzfaser
 Legno-EPDM-Fibra di legno

Bautiefe
 Profondità di costr.

Rahmentiefe / Profondità del telaio 70 mm

Inspektion
 Ispezione

Wartung von innen
 Ispezione interna

Einstufung Prüfelement lt. Angabe Hersteller / Valutazione oggetto di prova secondo le specifiche del produttore

Elementtyp Tipo di elemento	Belüftung Rolladenkastenraum Areazione cassonetto		U_{sb} [W/m ² K]
Cassonetto Muraro	Leicht belüftet Leggermente ventilato	EN 10077-1	1,24